



znak: BI.ZUZ.5.421.282.2018 Ł.B

**ZAWIADOMIENIE**  
**o wszczęciu postępowania**

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096/ w związku z art. 397 ust.1, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2268/, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek PGE Dystrybucja SA, z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego Pełnomocnictwa Pan Adam Dobrzyński, wykonujący pracę dla firmy Zakład Robót Elektroenergetycznych „ENBUD” Stanisław Samsel Myszyńiec, ul. Modrzewiowa 1, 07-430 Myszyńiec, , postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. budowę linii kablowej SN-15kV kablem 3x XRUHAKXS 1 x 120 mm<sup>2</sup>, pod dnem rzeki Szkwa w km 45+820 na działce o nr ew. 68, w msc. Antonia , gmina Rozogi, powiat szczycieński. Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą, ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 3, w godzinach 7:30 – 14:30. Sprawę prowadzi Pan Łukasz Budniak ( telefon 29 760-32-26 wew. 17 ).

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Artur Dobrzyński  
Zakład Robót Elektroenergetycznych ENBUD Stanisław Samsel  
07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 8
2. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  
Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
3. Powiat szczycieński  
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
4. Powiat ostrołęcki  
ul. pl. Gen. Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku  
ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok
6. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce Dział eksploatacji  
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

Z UP. DYREKTORA

*Łukasz Budniak*  
z-ca Dyrektora